



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО – ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ»
(ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Краснодарскому краю)

ул. Тополиная аллея, 4, г. Краснодар, 350072
Телефон: 252-10-51 Факс 252-10-51

18.01.2018 № 9-20-2-3
на № б/н от 13.12.2017

Директору ООО «Пожзащита-А»

Р.В. Сопину

353440, Краснодарский край,

г-к. Анапа, ул. Самбурова, 240

**Протокол № 9-20-2-3 от 18 января 2018г.
оценки качества огнезащитной обработки конструкций**

1. Наименование организации, выполняющей испытание: ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю (аттестат аккредитации № RA.RU.21CY01, выдан 27.07.2015г., свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.РУ.094 от 23.11.2017г.).

2. Дата проведения испытания: 18 января 2018г.

3. Заказчик: ООО «Пожзащита-А», 353440, Краснодарский край, г-к. Анапа, ул. Самбурова, 240.

4. Основание для проведения испытания: заявление ООО «Пожзащита-А» от 13.12.2017г. №б/н, договор на проведение работ с ООО «Пожзащита-А» от 13.12.2017г. №831.

5. Наименование и адрес объекта контроля: деревянные конструкции (обрешетка, балка, стропильная доска) чердачного помещения здания МБДОУ Детский сад №22 «Клубничка», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с. Рассвет, ул. Коммунаров, 22.

По результатам отбора образцов, поверхностного слоя древесины (обрешетка, балка, стропильная доска) чердачного помещения здания МБДОУ Детский сад №22 «Клубничка», составлен акт отбора от 05.12.2017г., в котором записан отбор 4 образцов поверхностного слоя древесины.

Акт отбора подписан и скреплен печатью – директором ООО «Пожзащита-А» Сопиным Р.В., мастером ООО «Пожзащита-А» Ведяшкиным О.М., и.о заведующего МБДОУ Детский сад №22 «Клубничка» Джиглаванянц А.Р.

6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку (№ лицензии ГПС): ООО «Пожзащита-А», 353440, Россия, Краснодарский край, г-к. Анапа, ул. Самбурова, 240, лицензия №8-Б/00743 от 03.07.2012г.

7. Наименование (марка) огнезащитного состава, номер сертификата ПБ, дата изготовления, данные ТД: образцы на поверхности имеют следы нанесения покрытия (по акту отбора «Негорин-МС-Д» ТУ 2494-002-52470838-2004), сертификат соответствия № С- RU.ПБ05.В.01954.

8. Тип защищенных конструкций: обрешетка, балка, стропильная доска чердачного помещения здания МБДОУ Детский сад №22 «Клубничка».

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Краснодарскому краю

№ документа 9-20-2-3 от 18.01.2018 г.

Всего листов 1 от 1

Подпись _____

9. Состояние огнезащитных конструкций (отобранных образцов): состояние покрытия деревянных конструкций (обрешетка, балка, стропильная доска) чердачного помещения здания МБДОУ Детский сад №22 «Клубничка», по акту отбора удовлетворительное.

10. Площадь обработки, условия эксплуатации: обработанная площадь чердачного помещения здания МБДОУ Детский сад №22 «Клубничка», по акту отбора 480 м², условия эксплуатации удовлетворительные.

11. Оборудование, использованное для испытания: прибор ПМП-01 - заводской №026, Testo-445 - заводской №02087598.

12. Условия проведения испытания:

температура в помещении 21 °С;

относительная влажность 44 %;

атмосферное давление 99 кПа.

Результат испытаний предоставленных контрольных образцов в таблице 1.

Таблица 1.

Номер образца по схеме отбора	Место отбора образца (согласно акту отбора)	Результат испытания
1	обрешетка	положительный
2	балка	положительный
3	стропильная доска	положительный
4	балка	положительный

Выводы по результатам контрольных испытаний: на основании результатов проведенной оценки огнезащитных свойств (по признакам воспламенения) 4 образцов поверхностного слоя древесины (обрешетка, балка, стропильная доска) чердачного помещения здания МБДОУ Детский сад №22 «Клубничка», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с. Рассвет, ул. Коммунаров, 22, испытанные контрольные образцы показали **соответствие** требованиям п.6.4. ГОСТ Р 53292-2009.

В соответствии с договором от 13.12.2017г., №831 протокол распространяется только на 4 образца поверхностного слоя древесины (обрешетка, балка, стропильная доска) чердачного помещения здания МБДОУ Детский сад №22 «Клубничка», подвергнутых испытаниям. Образцы предоставлены по акту отбора от 05.12.2017г. Акт отбора подписан и скреплен печатью – директором ООО «Пожзащита-А» Сопиным Р.В., мастером ООО «Пожзащита-А» Ведяшкиным О.М., и.о заведующего МБДОУ Детский сад №22 «Клубничка» Джиглаванянц А.Р.

Не допускается частичная или полная перепечатка, размножение протокола без разрешения испытательной лаборатории. Заказчик несет ответственность за достоверность образцов и соответствие предоставленных сведений и технической документации.

Испытания провел:
инженер СИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Краснодарскому краю


Р.Н. Галдыка

ВрИО зам. начальника ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Краснодарскому краю


А.В. Панков

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю	
№ документа	2-10-23 от 3 11.11.18
Всего листов	1 стр.
Подпись	